

CARTELLI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Il Ministero dell'Interno ha recentemente pubblicato la "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" - Protocollo n. 0005158 del 26 marzo 2010. La guida si applica a tutti gli impianti fotovoltaici con tensione non superiore a 1500V che si trovano all'interno di attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16/02/1982.

La guida del Ministero dispone che gli impianti siano correttamente segnalati con adeguata cartellonistica in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008:



17071 K - 350 x 125 mm - alluminio
17071 KS - 350 x 125 mm - etichetta autoadesiva
17071 X - 333 x 500 mm - alluminio



91571 B - 4 etichette per foglio
dim. etichetta 165 x 85 mm



91572 B - 4 etichette per foglio
dim. etichetta 165 x 85 mm

"...L'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica ..." che "... dovrà essere installata ogni 5 metri per i tratti di conduttura".

La guida prevede inoltre l'installazione di un dispositivo di sezionamento sotto carico che dovrà essere segnalato con la cartellonistica sotto riportata:



3191 - 300 x 200 mm - alluminio



15166 K - 120 x 120 mm - alluminio
15166 W - 160 x 160 mm - alluminio
15166 X - 250 x 250 mm - alluminio
15166 Y - 400 x 400 mm - alluminio



20127K - 120 x 145 mm - alluminio



20143 K - 120 x 145 mm - alluminio
20143 W - 160 x 210 mm - alluminio
20143 X - 250 x 310 mm - alluminio

Per la segnalazione del vano tecnico in cui è installato il generatore fotovoltaico, abbiamo realizzato i seguenti cartelli:



2304 - 350 x 125 mm - alluminio



2305 - 350 x 125 mm - alluminio



2306 - 350 x 125 mm - alluminio



3529 - 300 x 200 mm - alluminio



3530 - 300 x 200 mm - alluminio



A richiesta è fornibile la "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici".
Protocollo n. 0005158 del 26 marzo 2010 del Ministero dell'Interno.